

Nº 01-3000-7C0001_C

Wir

We

Nous

BARTEC GmbH,

erklären in alleiniger
Verantwortung, dass das Produkt

declare under our sole
responsibility that the product

attestons sous notre seule
responsabilité que le produit

Schaltgerätekombination

Measuring, Control and Switch-
gear combination

Ensemble d'appareillage de con-
nexion et de commande

Typ 07-3*_****/******

auf das sich diese Erklärung
bezieht den Anforderungen der fol-
genden **Richtlinien (RL)**
entspricht

to which this declaration relates is
in accordance with the provision of
the following **directives (D)**

se référant à cette attestation
correspond aux dispositions des
directives (D) suivantes

ATEX-Richtlinie 2014/34/EU

ATEX-Directive 2014/34/EU

ATEX-Directive 2014/34/UE

EMV-Richtlinie 2014/30/EU

EMC-Directive 2014/30/EU

CEM-Directive 2014/30/UE

**RoHS-Richtlinie
2011/65/EU**

**RoHS-Richtlinie
2011/65/EU**

**RoHS-Richtlinie
2011/65/EU**

und mit folgenden Normen oder
normativen Dokumenten
übereinstimmt

and is in conformity with the
following standards or other
normative documents

et est conforme aux normes ou
documents normatifs ci-dessous

EN 60079-0:2012 + A11 2013
EN 60079-1:2014
EN 60079-5:2015
EN 60079-7:2015
EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013
EN 62208:2011

EN 60079-11:2012
EN 60079-18:2015
EN 60079-28:2015
EN 60079-31:2014
EN 60445:2010

Kennzeichnung

Marking

Marquage



II 2G Ex db eb ma/mb op is q ia/ib [ib] IIA, IIB, IIC, T6, T5, T4, T3 Gb
II 2(1)G Ex db eb ma/mb op is q ia/ib [ja Ga] IIA, IIB, IIC, T6, T5, T4, T3 Gb
II 2D Ex tb op is [ib] IIIA, IIIB, IIIC, T80 °C, T100 °C, T130 °C Db
II 2(1)D Ex tb op is [ja Da] IIIA, IIIB, IIIC, T80 °C, T100 °C, T130 °C Db

**Verfahren der EU-Baumuster-
prüfung / Benannte Stelle**

**Procedure of EU-Type Examina-
tion / Notified Body**

**Procédure d'examen UE de type
/ Organisme Notifié**

IBExU 12 ATEX 1099 X

0637 IBExU, Fuchsmühlenweg 7, 09599 Freiberg, D

CE 0044

29.04.2017

i.V. Paul Wielsch
Position BU-Leiter

i.V. Michael Schulte
Leiter GW PZ